COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

PROVINCIA DI BOLOGNA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBITO SUB 39.0 - STAZIONE FUTURSHOW

PROPONENTI

REAL STATION S.r.l
Via Gino Cervi n.2
40033 – Casalecchio di Reno –BO–

SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l.
Via Fabio Filzi n.25
20124 – Milano

CARREFOUR PROPERTY ITALIA S.r.l
Via Caldera n.21
20153 – Milano

L'ASSESSORE
Dott. NICOLA BERSANETTI

IL SINDACO
Sig. MASSIMO BOSSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa RAFFAELLA GALLIANI

IL DIRIGENTE
Arch. VITTORIO BIANCHI

PROGETTO

DESIGN INTERNATIONAL — Arch. Davide Padoa

Planning Ingegneria e pianificazione — Ing. Stefano Neri

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
SY.TEC S.r.l — Dott. Ing. Luciano Grulla

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
Studio Nocera S.r.l. — Ing. Filippo Borrini

CONSULENTI
RICERCA E PROGETTO Galassi, Mingozzi e Associati — Ing. Sergio Bottiglioni
RIGHETTI&MONTE INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI — Ing. Franco Righetti

TAVOLA	OGGETTO
PUA.OO.UU.4	PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SCALA 1:1000	
DATA OTTOBRE 2014	AGGIORNAMENTI

REALIZZAZIONE GRAFICA : PLANNING s.r.l. — FILE : PUA.OO.UU.4.DWG

© IL PRESENTE ELABORATO L' PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA PLANNING Srl. E' VIETATA QUALUNQUE RIPRODUZIONE O DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE NON AUTORIZZATA

LEGENDA RETI ESISTENTI

- PROIETTORE INSTALLATO SU TORREFARO
- S — PROIETTORE INSTALLATO NEL SOTTOPASSO
- PROIETTORE INSTALLATO A PARETE
- 250W — ARMATURA STRADALE INSTALLATA SU PALO IN ACCIAIO ZINCATO RASTREMATO CON SINGOLO E/O DOPPIO SBRACCIO – SAP 1x250W
- DISPERSORE DI TERRA INSTALLATO NEL POZZETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COLLEGATO CON CORDA DI RAME NUDO SEZ. 1x25mmq ALLA BARRA EQUIPOTENZIALE .LA SUDDETTA BARRA COLLEGA CON CONDUTTORE G/V N07V/K LE BARRE DEGLI ALTRI POZZETTI PRIVI DI DISPERSORE. INOLTRE TUTTE LE BARRE DEI POZZETTI SONO INTERCOLLEGATE CON CAVO FG70R 1x16mmq ALLA BARRATURA PRINCIPALE DI TERRA IN CABINA
- POZZETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIM.400x400mm E 700x700mm PER INCROCI DI PIU' POLIFERE
- POLIFERA INTERRATA COSTITUITA DA N.2 TUBI PVC ø125mm

NOTA BENE:
I PALI CON CONCHIGLIA E/O ARMATURA STRADALE IN CLASSE 1 SONO MESSI A TERRA DA BARRATURA EQUIPOTENZIALE DEL POZZETTO.

I PALI CON CONCHIGLIA ED ARMATURA STRADALE IN CLASSE 2 NON SONO MESSI A TERRA DA BARRATURA EQUIPOTENZIALE DEL POZZETTO.



PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO: RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sc 1:1000